

25.3.2021

Dnro MML 866/03 04/2021

HAKIJA

Fingrid Oyj

HAKEMUS

Hakija on pyytänyt 8.1.2021 saapuneella hakemuksella Maanmittauslaitosta myöntämään kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain (603/1977) eli lunastuslain 5 §:n mukaista lunastuslupaa Pyhänselkä-Raahe ja Pyhänselkä-Leväsuo 110 kV voimajohtoa varten tarvittavaan kiinteistöjen käyttöikeyden pysyvään supistamiseen sekä 58 §:n mukaista lupaa kaikista hakemuksen liitteenä olevassa tilaluettelossa mainituista kiinteistöistä voimansiirtojohtoa varten tarvittavan alueiden ennakkohaltuunottoon, koska johdon tulisi olla valmiina jo vuonna 2022. Samalla hakija pyytää, että lunastuksen kohde voidaan jättää lunastuslain 10 §:n nojalla lunastustoimituksessa tarkemmin määrättäväksi.

Fingrid Oyj:n tarkoituksena on rakentaa Pyhänselän sähköasemalta nykyisen Pyhäkoski-Leväsuo 110 kV voimajohdon risteyskohtaan 2x110 kV voimajohto ja jatkaa siitä eteenpäin 110 kV voimajohtona Pyhäkoski-Raahe 110 kV voimajohdon risteyskohtaan yhteensä noin 6,3 km.

Rakennettavat voimajohdot alkavat Muhoksen kunnassa sijaitsevalta kiinteistöltä 494-403-194-1 Pyhänselän muuntoasema ja päättyy Muhoksen kunnassa kiinteistölle 494-403-54-74 Montan Koskimäkelä.

Perustelut:

Fingrid tulee keskittämään merkittävän osan alueen sekä 400 että 110 kV voimajohtoista Pyhänselän sähköasemalle. Samassa yhteydessä jakeluverkkoyhtiö Caruna uusii omaa jakeluverkkoaan.

Pyhäkosken avokytinlaitoksen tekninen käyttöikä on lopussa. Asema puretaan ja Fingridin toiminnot keskitetään lähellä sijaitsevalle Pyhänselän sähköasemalle. Samalla poistetaan käytöstä Pyhäkosken voimalaitoksen tiloissa oleva sisäkytkinlaitos ja vanha tekniikka korvataan Pyhänselän asemalla uudella luotettavammalla ja käyttöturvallisemmalla kytkinlaitostekniikalla. Voimalaitosjärjestelyt tuovat Oulun ja Raahen seudulle lisää sähkönsiirron käyttö- ja huoltovarmuutta. Uusien järjestelyjen avulla pyritään vähentämään vikatilanteita, joista voisi aiheutua vakavia tai laajamittaisia häiriöitä.

Ympäristöselvitys ja hankelupa

Hankkeesta on tehty hakemuksen liitteenä oleva ympäristöselvitys vuonna 2019. Selvitys on otettu huomioon voimajohdon suunnittelussa ja otetaan huomioon rakentamisessa. Ympäristöselvityksen aikana on selvitetty voimajohdon luontokohteita ja vielä myöhemmässä vaiheessa myös arkeologisia arvoja.

Energiavirasto on myöntänyt sähkömarkkinalain (588/2013) 14 §:n mukaiset hankeluvat 23.3.2021 110 kV Pyhänselkä-Leväsuo ja 110 kV Pyhänselkä-Rautaruukki.

25.3.2021

Dnro MML 866/03 04/2021

Voimajohtoreitin sijainti

Voimajohto sijaitsee Muhoksen kunnan alueella. Johtohankkeen kokonaispituus on noin 6,3 km. Johdon suunta on merkitty hakemuksen liitteenä olevaan yleissilmäyskarttaan ja reittikarttaan 1:5000.

Pyhänselän sähköasemalta lähdettäessä rakennettavat voimajohdot sijoitetaan kahden virtapiirin vapaasti seisoville pylväille ja pylväältä 2Y pylväälle 4Y saakka rakennettavat voimajohdot sijoittuvat Pyhäkoski-Pyhänselkä 220 kV, Pyhänselkä-Pikkarala 400 kV, Isokangas-Pyhänselkä 400 kV ja Pyhänselkä-Ylikiiminki 110 kV voimajohtojen rinnalle, niiden länsipuolelle.

Pylväiden 5 ja 5A on kohdalla kulmapiste, jossa Pyhänselkä-Raahe 110 kV ja Pyhänselkä-Leväsuu 110 kV voimajohdot sijoitetaan omille vapaasti seisoville pylväilleen. Rakennettavat voimajohdot sijoittuvat edelleen Pyhäkoski-Pyhänselkä 220 kV, Pyhänselkä-Pikkarala 400 kV, Isokangas-Pyhänselkä 400 kV ja Pyhänselkä-Ylikiiminki 110 kV voimajohtojen rinnalle, niiden länsipuolelle. Johtoalueen leveys kummallakin voimajohdolla on 28 m + 2x10 m. Johtoalue levenee noin 43 m.

Pylväältä 6Y pylväälle 9Y saakka rakennettavat voimajohdot sijoitetaan kahden virtapiirin harustutuille pylväille. Rakennettavat voimajohdot sijoittuvat uuteen maastokäytävään, jonka leveys on 36 m + 2x 10 m.

Pylväältä 10Y pylväälle 11Y rakennettavat voimajohdot sijoitetaan kahden virtapiirin vapaasti seisoville pylväille. Rakennettavat voimajohdot sijoittuvat Pyhäkoski-Leväsuu/Pyhäkoski-Montta 2 x 110 kV voimajohdon paikalle. Johtoalueen leveys on 36 m + 2 x 10 m. Johtoalue levenee noin 3 m puolelleen.

Pylvään 11Y jälkeen rakennettavat voimajohdot erkanevat omille reiteilleen.

Pyhänselkä-Leväsuu 110 kV voimajohtoa varten rakennetaan uusi pylväs 5A. Voimajohto sijoittuu vanhan Pyhäkoski-Leväsuu 110 kV paikalle. Johtoalueen leveys ei muutu. Pylväältä 5A Pyhänselkä-Leväsuu yhdistetään nykyiseen Pyhäkoski-Leväsuu 110 kV voimajohtoon, mistä voimajohto jatkaa Leväsuo sähköasemalle olemassa olevaa johtorakennetta pitkin. Rakentamisen jälkeen voimajohdon nimi on Pyhänselkä-Leväsuu.

Siirtyessään omalle reitilleen sijoitetaan rakennettava Pyhänselkä-Raahe 110 kV voimajohto pylväältä 12 pylväälle 25 saakka harustutuille pylväille. Rakennettava voimajohto sijoittuu Pyhäkoski-Montta 110 kV voimajohdon paikalle. Johtoalueen leveys on 28 m + 2 x 10 m. Johtoalue kapenee noin 1 m puolelleen.

Pylväs nro 26 sijoittuu nykyisen Pyhäkoski-Rautaruukki 110 kV voimajohdon keskilinjalle, mistä johto jatkaa Raaheen olemassa olevaa johtorakennetta pitkin. Rakentamisen jälkeen voimajohdon nimi on Pyhänselkä-Raahe.

Fingrid Oyj ja Caruna Oy ovat erillisellä sopimuksella sopineet siitä, että Fingrid Oyj saa rakentaa Pyhänselkä-Raahe 110 kV voimajohdon pylväsvälillä 11Y- 25 Carunan omistaman Pyhäkoski-Montta 110 kV paikalle. Sopimuksen perusteella Caruna Oy:tä ei ole tarpeen kuulla Fingrid Oyj:n lunastuslupahakemuksesta. Rekisteröitäessä uuden lunastusluvan mukainen käyttöoikeus, voidaan Carunan vanha käyttöoikeus lakkauttaa samassa yhteydessä. Fingrid pyytää lisäksi Pyhäkoski - Leväsuu ja Pyhäkoski - Montta yhteispylväsosuuksien (pylväät 1Y-4Y) lunastettujen käyttöoikeuksien lakkauttamista.

Asianosaisten kuuleminen

Hakemuksen liitteenä on luettelo hakijan tiedossa olevista kiinteistöistä (32 kpl) ja niiden omistajista, joita lunastus koskee. Kiinteistöjen omistajien kanssa on tehty

25.3.2021

Dnro MML 866/03 04/2021

sopimukset tarvittavan johtoalueen ennakkohaltuunotto-oikeudesta jo ennen lunastuslain mukaista ennakkohaltuunoton ajankohtaa ELY-keskuksen hallinnoimaa maantietealuetta sekä Fingrid Oyj:n omistamaa kiinteistöä lukuun ottamatta.

SUOSTUMUKSET, LAUSUNNOT JA SELVITYKSET

Hakemuksesta ilmenevien kiinteistöjen omistajat ovat antaneet suostumuksensa voimansiirtojohtoon rakentamiseen.

Maanmittauslaitos toteaa, että lunastuslain 8.1 §:n mukaan lunastukseen suostumuksen antaneita kiinteistöjen omistajia ja käyttöoikeuden haltijoita ei tarvitse enää erikseen kuulla lunastusluvan käsittelyn yhteydessä.

Maanmittauslaitos on varannut lunastuslain 8.1 §:n nojalla niiden kiinteistöjen omistajille ja käyttöoikeuden haltijoille, jotka eivät ole antaneet suostumustaan lunastukseen, tilaisuuden antaa määräajassa lausuntonsa asiasta. Määräajassa lausuntoja ei ole tullut.

Maanmittauslaitos on varannut lunastuslain 8.2 §:n nojalla Muhoksen kunnalle, Pohjois-Pohjanmaan liitolle ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle tilaisuuden antaa määräajassa lausuntonsa asiasta. Määräajassa lausuntoa ei ole tullut.

Maanmittauslaitos toteaa, että lunastuslupahakemus ei koske ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa (252/2017) tarkoitettua hanketta.

Muita selvityksiä ei ole.

KÄSITTELYRATKAISU

Lunastuslain 5.2 §:n mukaan Maanmittauslaitos on toimivaltainen ratkaisemaan lunastusluvan, kun lunastus tapahtuu voimansiirtolinjan, maakaasuverkoston tai muun näihin verrattavan yrityksen rakentamista varten ja lunastuslupaa ei vastusteta tai kyseessä on yksityisen ja yleisen edun kannalta vähemmän tärkeä lunastus. Jos Maanmittauslaitos ei ole lunastuslain 5.2 §:n mukaan toimivaltainen käsittelemään lunastuslupaa, on sen siirrettävä asia valtioneuvostolle.

Päätös

Maanmittauslaitos katsoo hakemuksen ja lausuntojen perusteella, että lunastusluvan antamista ei vastusteta, ja näin ollen Maanmittauslaitos on toimivaltainen lunastuslain 5.2 §:n perusteella ratkaisemaan haetun lunastuslupa-asian.

Sovelletut lainkohdat:

Lunastuslain (603/1977) 5.2 §, 9.4 §

ASIAN RATKAISU

Yleistä

Lunastuslain 4.1 §:n mukaan lunastaa saadaan, kun yleinen tarve sitä vaatii.

25.3.2021

Dnro MML 866/03 04/2021

Lunastuslupaa ei kuitenkaan saa myöntää, jos lunastuksen tarkoitus voidaan yhtä sopivasti saavuttaa jollain muulla tavalla (vaihtoehtoedellytys) taikka jos lunastuksesta yksityiselle edulle tuleva haitta on suurempi kuin siitä saatava hyöty (intressivertailuedellytys).

Yleisen tarpeen vaatimus

Pakkolunastamisen perusedellytys on yleisen tarpeen vaatimus, joka perustuu lunastuslain 4.1 § lisäksi perustuslain 15 §:n omaisuudensuojasääntöön.

Yleisen tarpeen vaatimuksen täyttymistä ei ole lunastuslain esitöissä tai oikeuskirjallisuudessa tarkasti määritelty vaan yleisen tarpeen edellytyksen täyttymisen on katsottu tapahtuvan tapauskohtaisella harkinnalla ottaen huomioon kunakin ajankohtana vallitsevat olosuhteet ja arvostukset ja näiden varassa muodostunut käytäntö. Yleinen etu ei kuitenkaan ole sama kuin julkinen käyttö, eli yleinen etu voi täytyä myös muulloin kuin julkisyhteisölle lunastettaessa.

Toisaalta, vaikka lunastaja olisikin yksityinen yhteisö, tulisi lunastuksen tarkoituksen liittyä yhteiskunnan tehtävistöön. Ollakseen yleisen tarpeen vaatima, lunastuksen tulisi hyödyttää joko suoraan tai välillisesti epäluukuista ihmisjoukkoa, ei vain tiettyä pientä ihmisryhmää.

Lunastuslaissa ja oikeuskäytännössä on lähdetty siitä, että väylämäiset infrastruktuurihankkeet pääsääntöisesti täyttävät yleisen tarpeen edellytyksen.

Näillä perusteilla Maanmittauslaitos toteaa, että tässä lunastushankkeessa lunastuslain 4.1 §:n mukainen yleisen tarpeen edellytys täyttyy.

Vaihtoehtoedellytys

Vaikka lunastus olisikin yleisen tarpeen vaatima, ei lunastuslupaa silti saa myöntää, jos lunastuksen tarkoitus voidaan yhtä sopivasti saavuttaa jollain muulla tavalla.

Ajatus vaihtoehtoedellytyksessä on, ettei lunastusta saa liioitella vaan on käytettävä maanomistajan oikeusasemaan mahdollisimman vähän puuttuvaa keinoa, jolla lunastuksen tarkoitus kuitenkin voidaan saavuttaa.

Normaalisti vaihtoehtoedellytys lunastuksissa vaatii näyttöä siitä, että lunastaja on pyrkinyt ensin toteuttamaan hankettaan vapaaehtoisin keinoin eli sopimuksin. Hakija on hankkinut suostumukset lunastukseen kiinteistöjen omistajilta, ELY-keskusta lukuun ottamatta.

Maanmittauslaitos katsoo, että hakijan hakemat käyttöoikeuden rajoitukset ovat tämän tyyppisille hankkeille tavanomaisia ja lunastuksen tarkoituksen saavuttamiseksi välttämättömiä ja oikeasuhtaisia. Lunastusta ei voida yhtä sopivasti saavuttaa millään muulla tavalla ja lunastuslaissa mainittu vaihtoehtoedellytys täyttyy.

Intressivertailuedellytys

Lunastusta ei saa lunastuslain 4.1 §:n mukaan toimeenpanna, jos sen haitta yksityiselle edulle on suurempi kuin sen tuottama hyöty yleiselle edulle.

25.3.2021

Dnro MML 866/03 04/2021

Yleisen edulle tulevan hyödyt on todettu arvioitaessa sitä, onko hanke yleisen tarpeen vaatima.

Oikeuskirjallisuudessa on todettu, että yksityiselle edulle tulevaksi haitaksi ei voida laskea lunastuksen aiheuttamia suoranaisia taloudellisia menetyksiä, koska ne korvataan täyden korvauksen periaatteella lunastustoimituksessa, vaan mahdollinen yksityiselle edulle tuleva haitta on joiain muuta.

Hakemuksen liitteissä tai lausunnoissa ei ole tullut esille sellaisia haittoja, joita ei lunastuskorvauksena korvattaisi. Lunastuskorvaus muodostuu kohteen- ja haitan- korvauksesta sekä vahingonkorvauksesta sen mukaan kuin lunastuslaissa säädetään.

Maanmittauslaitos katsoo, että yleiselle edulle saatava hyöty on suurempi kuin yksityiselle edulle tuleva haitta.

Johtopäätökset

Maanmittauslaitos katsoo lunastettavan hankkeen olevan yleisen tarpeen vaatima eikä sitä voida panna toimeen yhtä sopivasti muilla keinoilla ja sen yleiselle edulle tuoma hyöty on suurempi kuin sen yksityiselle edulle tuottama haitta on.

Näin ollen lunastuslain 4.1 § mukaiset lunastusluvan myöntämisedellytykset täyttyvät ja lupa voidaan myöntää haetun mukaisesti.

Ennakkohaltuunottolupa

Lunastuslain 58 §:n mukaan, jos töiden kiireellinen aloittaminen tai muut tärkeät syyt sitä vaativat, hakija voi saada oikeuden ottaa haltuunsa lunastettava omaisuus ennen lunastuslain 57 §:n 1 momentissa tarkoitettua ajankohtaa. Hakija on hakemuksessa pyytänyt ennakkohaltuunottoluvan myöntämistä ilmoittaen, että tulisi olla valmiina jo vuonna 2022.

Lunastuksen kohteen vahvistaminen lunastustoimituksessa

Maanmittauslaitos katsoo, että kyseessä on nauhamainen väylälunastus, eikä lunastettavan käyttöoikeusalueen yksityiskohtainen osoittaminen ole tarpeen. Alueen rajausta voidaan siten jättää vähemmän tärkeiltä osin lunastustoimituksessa ratkaistavaksi.

Päätös

Maanmittauslaitos myöntää hakijalle luvan hakemuksessa mainitulla alueella lunastamalla rajoittaa käyttöoikeuksia pysyvästi. Lunastettavat käyttöoikeuden rajoitukset on mainittu tämän asiakirjan kohdassa "Myönnettyt oikeudet".

Hankkeen toteuttavalla taholla on selvilläolovelvollisuus muissa laeissa (mm. maantielaki, muinaismuistolaki, luonnonsuojelulaki) olevista määräyksistä, asetuksista rajoituksista ja vaatimuksista alueen käytölle ja ne on otettava huomioon hankkeen toteutuksessa. Sama koskee myös eri virastojen ja viranomaisten ohjeita ja määräyksiä.

Hakijalle myönnetään lunastuslain 58 §:n mukainen lupa ennakkohaltuunottoon.

25.3.2021

Dnro MML 866/03 04/2021

Lunastuksen kohde jätetään lunastuslain 10 §:n mukaisesti vähemmän tärkeitä osin lunastustoimituksessa ratkaistavaksi.

Linjan sijainnin muutoksesta johtuen aiemmin lunastettu kiinteistöjen käyttöoikeuden rajoitus lakkautetaan tarpeettomilta osin.

Tässä päätöksessä mainittu kiinteän omaisuuden lunastus samoin kuin korvausten määrääminen tehdään lunastuslain mukaisessa lunastustoimituksessa. Lunastustoimitus laitetaan vireille viran puolesta mahdollisimman pian.

Sovelletut lainkohdat:

Mm. Lunastuslaki 4 §, 10 §, 58 §, 72b §

MYÖNNETYT OIKEUDET

Maanmittauslaitos myöntää hakemuksen mukaisesti hakijalle oikeuden lunastamalla rajoittaa käyttöoikeuksia pysyvästi hakemuksessa osoitetuille ja myöhemmin lunastustoimituksessa tarkemmin määrättäville, lunastuslupahakemuksen liitteenä olevassa tilaluettelossa mainittujen kiinteistöjen alueille.

Lunastettava käyttöoikeus rajoittaa omaisuuden luovuttajan oikeuksia seuraavasti:

1) johtopylväiden rakenteiden väliin ja kolmea (3) metriä lähemmäksi niiden ulkopuolelle ei saa pystyttää minkäänlaisia rakenteita ja laitteita, tavallisia aitoja lukuun ottamatta.

2) aitoja ei saa kiinnittää pylväisiin eikä tukirakenteisiin.

3) ojia tai muita kaivauksia ei saa tehdä eikä tieoikeutta perustaa kolmea (3) metriä lähemmäksi pylväiden rakenteita, etäisyys luettuna ojan tai kaivauksen luhistumatomasta reunasta.

4) johtoaukealla kokonaisuudessaan, jonka leveys on 28-36 metriä, ei saa ilman erityistä lupaa kasvattaa puita eikä rakentaa tai pitää rakennuksia tai kahta (2) metriä korkeampia muitakaan rakenteita tai laitteita, tavallisia aitoja lukuun ottamatta. Rakennuksia ei saa rakentaa 14-16 metriä lähemmäksi johtoaukean keskiviivaa.

5) johtoaukean molemmin puolin erotettavilla 10 metrin levyisillä ns. reunavyöhykkeillä kasvava puu saa johtoaukean reunassa olla enintään 10 metriä korkea ja muulla osalla reunavyöhykettä niin paljon sanottua mittaa korkeampi kuin puun etäisyys on johtoaukean reunasta.

6) johtoaukealla tai sen läheisyydessä ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, josta saattaa koitua vaaraa johdon käytölle ja kunnossa pysymiselle.

Käyttöoikeus:

Näiden supistusten kautta varataan johdon omistajalle seuraavat johdon rakentamisen, käytön, kunnossapidon ja uusimisen vuoksi tarpeelliset oikeudet kiinteistön käyttöön:

1) oikeus pystyttää ja pitää johtoaukealla voimansiirtojohto pylväineen, johtimineen sekä voiman -ja tiedonsiirtoon liittyvine laitteineen.

25.3.2021

Dnro MML 866/03 04/2021

- 2) oikeus suorittaa tarpeellisia mittauksia johtoaukealla ja suorittaa maadoituksia, joista aiheutuvat työnaikaiset vahingot korvataan erikseen maanomistajille.
- 3) oikeus pitää johtoaukea vapaana puista, vesoista muista esineistä, jotka saattavat vaikuttaa häiritsevästi johdon käyttöön ja kunnossapitoon.
- 4) oikeus poistaa johtoaukealta rakennukset ja muut rakenteet, joiden paikoillaan pysyttämistä tai sinne pystyttämistä ei ole erikseen sovittu.
- 5) oikeus sopivalla tavalla merkitä johtoaukean rajat niin, että ne ovat helposti havaittavissa.
- 6) oikeus merkitä ne reunavyöhykkeellä ja erityisesti syytä myös johtoalueen ulkopuolella kasvavat puut, jotka mittansa vuoksi voivat olla vaarallisia johdon säilymiselle sekä kaataa tällaiset puut, ellei metsänomistaja itse huolehdi niiden kaatamisesta. Johtoalueen ulkopuolella tapahtuvasta puiden kaatamisesta aiheutuva vahinko korvataan erikseen maanomistajalle.
- 7) oikeus johdon omistajan lukuun työskenteleville henkilöille liikkua jalan tai ajoneuvolla johtoaukeaa pitkin johtopylväältä toiselle sekä tehdä sitä varten ottamatta väliaikaisia ajoteitä ja rumpuja, tehdä ja kunnossapitää johtoaukealla olevissa aidoissa tarpeellisia veräjiä ja käyttää hyväkseen johtoaukealle johtavia kiinteistölle kuuluvia teitä ja polkuja sekä tarvittaessa muitakin alueita kulkemiseen jalan tai moottorikäyttöisillä taikka muilla työkoneilla ja ajoneuvoilla.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen lopussa.

Reijo Hautamäki (*allekirjoitettu sähköisesti*)
Vastuualuepäällikkö

Eija Onali (*allekirjoitettu sähköisesti*)
Maanmittausinsinööri (DI)

Maanmittauslaitos

JAKELU

Fingrid Oyj
Muhoksen kunta
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus/Liikenne ja infrastruktuuri
Maanomistajat
Vuokraoikeuden haltijat

25.3.2021

Dnro MML 866/03 04/2021

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella hallinto-oikeudelta.

Päätöksen tiedot

Valitusosoitus koskee Maanmittauslaitoksen päätöstä luvasta.

Määräaika ja muutoksenhakuasiakirjojen toimittaminen

Muutoksenhakuasiakirjat tulee jättää hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä päivästä, kun valittaja sai tiedon päätöksestä. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusajaksi.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto, juhannusaatto tai arkipäivä, pitää valitus toimittaa hallinto-oikeuteen viimeistään kyseistä päivää seuraavana arkipäivänä.

Muutoksenhakuasiakirjat voi toimittaa henkilökohtaisesti tai asiamiestä käyttäen taikka lähettää postitse, lähetin välityksellä taikka telekopiona tai sähköpostina hallinto-oikeuteen. Muutoksenhakuasiakirjojen lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Muutoksenhakukirjelmän sisältö ja liitteet

Muutoksenhakukirjelmässä on mainittava

- 1) päätös, jota muutoksenhakemus koskee;
- 2) millä päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia vaaditaan tehtäväksi;
- 3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan;

Muutoksenhakukirjelmässä on ilmoitettava muutoksenhakijan nimi ja kotikunta sekä hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä taikka avustajansa nimi ja kotikunta sekä postiosoite, johon asiaa koskevat kutsut, kehotukset ja ilmoitukset voidaan lähettää. Jos postiosoite muuttuu, uusi osoite on ilmoitettava hallinto-oikeudelle.

Muutoksenhakukirjelämä on valittajan tai, jollei hän itse ole sitä laatinut, sen laatijan allekirjoitettava. Kirjelmän laatijan nimi ja kotipaikka on merkittävä muutoksenhakukirjelmään.

Muutoksenhakukirjelmään on liitettävä

- 1) päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
- 2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta; sekä
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
- 4) asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja sen mukaan kuin hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.

Hallinto-oikeuden osoite on:

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: Isokatu 4 3 krs 90100 Oulu
puhelin 029 56 42800
faksi 029 56 42841

sähköposti pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
aukioloaika: ma-pe klo 8:00-16:15