



Fingridin valokuitujen sijainti ei ole tiedossa.
400 V maakaapeleiden sijainti on asemasuunnitelmasta.

Suuntaporaus tai tunnkkaus tien ali
Valaisimen kaapeli

Suuntaporauksessa huomioitava vesijohto ja kaukolämpöputki.
Jos suuntaporaus lopetetaan ennen putkia, joudutaan rakentamaan
Satamajärventien jk+pp:lle työnaikainen järjestely.

Työnaikainen aluevaraus ei käytettävissä PL 340-420.
Työt suoritettava Heinimäentien suunnasta.

Työnaikainen aluevaraus ei käytettävissä PL 440-550.
Työt suoritettava Heinimäentien suunnasta.

Punaisella esitetyt kiinteistörajat ovat muuttuneet/tulevat muuttumaan Raahen kaupungin toimesta, joten tieto niiden osalta on ainakin osittain vanhentunutta.

Selitteet

--- Kaapeli, Telia	--- Kaukolämpö
--- Kaapeli, DNA	--- Vesi
--- Kaapeli, Elisa	--- Jätevesi
--- Kaapeli, Elenia	--- RaahEnergia kaapeli
--- Kaapeli, RaahEnergia	□ Työalue
--- Valaisinkaapeli	

				RaahEnergia RaahEnergia Suunnitelmapaketti tausta: Raahen kaupungin kartta	
Muut.	Pvm.	Piirt.	Suunn.	Tark./Hyv.	Muutos
Suunnittelutunnus 4044		Päiväys 7.12.2020		Piirtäjä N. Räsänen	
Tiedostonimi RaahEnergia_110kV_kaapeli.dwg		Suunnittelija M. Raninen		Tarkastaja M. Hautero	
Piiir.Nr.		Muutos		Koko 297x1350	
				Suhde 1:500	
				Lehti 1/4	