

678-A13-12-4A

Sulfaattisavien käsittely huomioitava läjitysalueen suunnittelussa. Hapan valunta ei saa päätyä vesistöihin.

Raskailla työkoneilla liikkuminen on haastavaa pehmeästä maaperästä johtuen.

Alueella varauduttavat veden pumppaukseen pois kaivannosta.

Kummatin Sähköasema

Valokuitu x 2:
Raahe-Kummatti ja
Junnilanmäki-Kummatti

Punaisella esitetyt kiinteistörajat ovat muuttuneet/tulevat muuttumaan Raahen kaupungin toimesta, joten tieto niiden osalta on ainakin osittain vanhentunutta.

Selitteet

- Kaapeli, Telia
- Kaapeli, DNA
- Kaapeli, Elisa
- Kaapeli, Elenia
- Kaapeli, Raahe Energia
- Valaisinkaapeli
- Kaukolämpö
- Vesi
- Jätevesi
- Raahe-Kummatti kaapeli
- Työalue

AREJLERS		Raahen ENERGIA		Raah-Kummatti 110 kV maakaapeli Suunnitelmapaketti tausta: Raahen kaupungin kartta	
Muut.	Pvm.	Piirt.	Suunn.	Tark./Hyv.	Muutos
M1	5.1.2021	NIR	MiRa	MaHa	Lisätty alustava valokuitureitti
Suunnittelutunnus 4044		Päiväys 5.1.2021		Piirtäjä N. Räsänen	
Tiedostonimi Raah-Kummatti_110kV_kaapeli.dwg		Suunnittelija M. Räninen		Tarkastaja M. Hautero	
Piir.Nr.		Muutos		Koko 297x1350	
		M1		Suhde 1:500	
				Lehti 4/4	

678-A13-4-1